

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: DoP 3/2019

1. Unikāls produkta tipa identifikācijas kods:

Intumescentā caurules apskava rullējama INTU FR COLLAR L

2. Paredzētie lietojuma veidi:

INTU FR COLLAR L ir paredzētas ugunsizturības atjaunošanai elastīgu sienu, stingru sienu un/vai stingru grīdu/pārsegumu konstrukcijām, vietās, kur tām cauri iet degošas caurules vai arī metāla cauruļu izolācijai. Produktu izmanto arī, lai atjaunotu ugunsizturību deformācijas šuvēm (sienām un grīdām).

Tālāk ir uzskaitīti konkrētie būvkonstrukciju elementi, kuros INTU FR COLLAR var izmantot, lai nodrošinātu caurlaides hermētiskumu:

Stingras sienas: sienas biezumam jābūt vismaz 125 vai 150 mm (sīkāku informāciju sk. B pielikumā), un tai jābūt no betona, dzelzsbetona, gāzbetona, šamota ķieģeļiem, dobiem ķieģeļiem vai apdares (klona) ķieģeļiem ar minimālo blīvumu 600 kg/m³.

Stingras grīdas/pārsegumi: grīdas minimālajam biezumam jābūt vismaz 150 mm, un tai jābūt no betona, dzelzsbetona, gāzbetona, kura blīvums ir vismaz 1700 kg/m³.

3. Ražotājs:

INTUSEAL Sp. z o.o.

ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno

4. Pilnvarotais pārstāvis:

nav piemērojams

5. Veiktspējas noturības novērtēšanas un verifikācijas sistēma vai sistēmas (AVCP):

sistēma 1

nav piemērojams

nav piemērojams

6a. Saskaņotais standarts:

Paziņotā iestāde vai iestādes:

EAD 350454-00-1104

6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

Eiropas tehniskais novērtējums:

ETA-19/0844 no 05/08/2020

Tehniskā novērtējuma iestāde:

ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšava

Paziņotā iestāde vai iestādes:

Nr 1488

7. Deklarētie veiktspējas rādītāji:

Tabula 1.

Paredzētais lietojums: caurejošās montāžas vietu hermetizēšana	
Pamatprasības	Veiktspējas rādītāji
BWR 1 Mehāniskā stiprība un stabilitāte	
-	Nav piemērojams
BWR 2 Drošība ugunsgrēka gadījumā	
Degamība	E klase
Ugunsizturība	Saskaņā ar A pielikumu – DoP 3/2019
BWR 3 Higiēna, ietekme uz veselību un vidi	
Gaisa caurlaidība	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Ūdens caurlaidība	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Bīstamo vielu saturs, emisija, izdalīšanās	Bīstamas vielas neizdalās
BWR 4 Izmantošanas drošība un pieejamība	
Mehāniskā stiprība un stabilitāte	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Izturība pret triecieniem/ pārvietojumu	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Adhēzija	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
BWR 5 Aizsardzība pret trokšņiem	
Skaņas (gaisā) izolācija	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
BWR 6 Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana	
Siltumtehniskās īpašības	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Ūdens tvaiku caurlaidība	Veiktspējas rādītājs nav noteikts
Izmantošanas kategorija	
Izmantošanas kategorija	Z ₂

8. Attiecināmā tehniskā dokumentācija vai specializētā tehniskā dokumentācija:

Nav piemērojams

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarētajam(-iem) veiktspējas rādītāja (-u) kopumam (-iem). Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vietā un vārdā paraksta:

Vārds un uzvārds: Michał Szykowski

Amats: valdes priekšsēdētājs

Piaseczno, 11.06.2021

Vieta, datums

.....

Paraksts